

Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
Dział Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

Tel: (094) 348 41 15
Fax: (094) 348 41 77
E-mail: warunki.koszalin@zgk.pl

N/ znak: TE.12-4100-110157/10

Koszalin, dnia 15-12-2010

aa
Gmina Miasto Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg

**Warunki Nr TE.12-4100-110157/10 przyłączenia
do sieci gazowej n/c urządzeń i instalacji gazowych podmiotu przewidującego
zużycie paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m³/h w przeliczeniu na gaz ziemny
wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m³**

W odpowiedzi na wniosek z dnia **15-12-2010**, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U.z 2010 r.Nr 133, poz. 891) wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej obiektu :

budynek mieszkalny wielorodzinny

1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
m. Kołobrzeg, ul. Rybacka /Jedności Narodowej dz. nr 22/14,22/15,27,31/2,55/1
2. Rodzaj paliwa gazowego: **gaz ziemny grupy Ls (GZ-35) zgodnie z normą PN-C-04753:2002**
3. Paliwo gazowe używane będzie:
 - a) do następujących celów: **socjalno-grzewczych**
 - b) do następujących odbiorników gazu:
Kuchenka gazowa o mocy 7,20 [kW], szt. 152
Kocioł gazowy co i cw o mocy 20,00 [kW], szt. 152
4. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:

Podpis

w roku:	2010	2011	2012	2013	Nast.lata
Max Rocznie [tys m ³ /rok]	0,00	0,00	744,60	744,60	744,60
Min Rocznie [tys m ³ /rok]	0,00	0,00	332,90	332,90	332,90
Max dobowo [m ³ /dobę]	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Min dobowo [m ³ /dobę]	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
Max godzinowo [m ³ /h]	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00
Min godzinowo [m ³ /h]	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00

Termin rozpoczęcia dostawy gazu określony będzie w umowie o przyłączenie lub umowie sprzedaży gazu.

5. Miejsce podłączenia przyłączy, urządzeń i instalacji gazowych do sieci gazowej:
projektowany gazociąg, o ciśnieniu: niskim , średnicy: Dz 180 materiał: PE100 SDR17,6
znajdujące się: **Kołobrzeg ul. Jedności Narodowej ,**
o ciśnieniu nominalnym: **Pn 1,30 [kPa]**
6. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza (odcinka sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego włącznie) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy:

(3x) Przyłączy PE100 SDR 17,6

Przyłączy PE100 SDR 17,6

Zaprojektować i wykonać przyłącza gazu n/c z rur PE 100 SDR 17,6 de 110 (3szt.) i PE 100 SDR 17,6 (1 szt.) do budynku j.w. zakończone kurkiem głównym.

średnica [mm]	Miara jm
Dz 110	15,00 m
Dz 90	15,00 m

7. Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu

-przed kurkiem głównym: **$P_{min}=1,15$ [kPa] $P_{max}=1,60$ [kPa]**

8. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:

a) gazomierz: **Gazomierz miechowy G 4, na belce rozstaw 130 mm * 152 szt.**

b) miejsce usytuowania gazomierza: **- na klatce schodowej wentylowanej.**

9. Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Rozdział 7 wraz z późniejszymi zmianami). Wykonanie instalacji może nastąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dn.7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.1118 wraz z późniejszymi zmianami).

Wartość ciśnienia próby ciśnieniowej dla przyłącza wynosi 0,21MPa.

10. Granicę własności sieci gazowej należącej do przedsiębiorstwa gazowniczego stanowi:

- kurek główny umieszczony w szafce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku.

11. Zasady korzystania przez odbiorcę z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego: nie dotyczy.

12. **Projektowana opłata za przyłączenie wyniesie: 16 926,80 zł +VAT.**

Opłata za przyłączenie została wyznaczona zgodnie z Taryfą dla paliw gazowych nr 3/2010 WSG Sp. z o.o., na podstawie przewidywanego zakresu rzeczowego wykonania przyłączenia i jest ważna w okresie obowiązywania w/w taryfy.

13. **Realizacja przyłączenia do sieci gazowej przedsiębiorstwa gazowniczego może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Podmiotem a przedsiębiorstwem gazowniczym. W/w umowa określi sposób finansowania i termin realizacji przyłączenia do sieci gazowej.**

Podpisanie umowy o przyłączenie może nastąpić sześć miesięcy przed przewidywanym terminem przyłączenia.

Do podpisania wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie należy przedłożyć następujące dokumenty:

- warunki przyłączenia;
- tytuł prawny do korzystania z obiektu /oryginał do wglądu/ oraz w przypadku współwłasności zgodę współwłaścicieli;
- dowód tożsamości;
- w przypadku firmy: wypis z rejestru handlowego-zaświadczenie o działalności gospodarczej, NIP, REGON.

Stan prawny powinien zawierać:

- numer działki,
- imię i nazwisko /nazwa/,
- adres zamieszkania właściciela działki

14. W celu złożenia wniosku o zawarcie umowy, podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej zobowiązany jest, po zaakceptowaniu w/w Warunków, zgłosić się do WSG Sp. z o.o Dział Przyłączania Koszalin ul. Połczyńska 55/57 tel./3484178/ lub /3484190/ lub GK Centrum Obsługi Klienta Koszalin ul. Połczyńska 59 tel./3484500/ lub /3484501/.

15. Warunki przyłączenia są ważne przez okres jednego roku od dnia ich wydania i nie stanowią podstawy do rozpoczęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek działań inwestycyjnych.

16. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

17. **Realizacja inwestycji po wykonaniu sieci gazowej n/c PE 100 SDR 17,6 de 180.**

**Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznych**

Zbigniew Nowak