

| | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------|
| Numer 12/R55/01834 | Miejscowość Kołobrzeg | Data 25-05-2012 |
|--------------------|-----------------------|-----------------|

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zestawienie mocy przyłączeniowych i zabezpieczeń przedlicznikowych w lokalach.

1. Przyłączany obiekt:

Nazwa: **zespół budynków wielorodzinnych**

Adres (Nr działki): **Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej, gm. Kołobrzeg, działka numer 22/14, 27, 31/2, 55/1**

| Numer budynku | Miejsce dostarczenia | Typ odbioru | Ilość | Rodzaj instalacji | Wielkość zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia | Moc przyłączeniowa dla lokalu |
|---------------|----------------------|----------------|-------|-------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| | | - | Szt. | - | A | | kW |
| | złącze kablowe 1 | cz. administr. | 1 | 1-faz | 20 | wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy | 4 |
| | złącze kablowe 1 | mieszkania | 44 | 3-faz | 25 | wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy | 90 |
| | złącze kablowe 2 | cz. administr. | 1 | 1-faz | 10 | wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy | 2 |
| | złącze kablowe 2 | mieszkania | 44 | 3-faz | 25 | wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy | 90 |
| | złącze kablowe 3 | mieszkania | 44 | 3-faz | 25 | wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy | 90 |
| | złącze kablowe 3 | cz. administr. | 1 | 1-faz | 10 | wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy | 2 |
| | złącze kablowe 4 | mieszkania | 44 | 3-faz | 25 | wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy | 90 |
| | złącze kablowe 4 | cz. administr. | 1 | 1-faz | 10 | wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy | 2 |